



Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje



## Obec Jetřichov

Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:


Naše č.j.:

Vyřizuje

Telefon: 491 582 425

E-mail: [obec.jetrichov@tiscali.cz](mailto:obec.jetrichov@tiscali.cz)

Datum: 17.05.2017



### **Odpověď na dotaz č.1 k zakázce “Výměna oken na budově OÚ a školy - Jetřichov č.p. 126 – 1. etapa“**

- a) Musí být všechna okna ovladatelná z podlahy?

Odpověď: Ne okna nad poutcem nemusí být ovladatelná táhly z úrovně podlahy.

- b) Musí být okna č. 10/1, 10/2 a 10/3 v půdorysu lomená?

Odpověď: Ne okna č. 10/1, 10/2 a 10/3 nemusí být v půdorysu lomená.

- c) Jak má být řešena vnitřní špaleta?

Odpověď: Vnitřní špaleta okna může být řešena až po úroveň stávajícího obložení dřevěnou špaletou v barvě okna.

Josef Gorgan  
starosta obce