


Minimální krytí plynovodu v chodníku a komunikaci bude 1000 mm.
Plynovodní potrubí bude opatřeno měděným signalizačním vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2, izolace CYY. Konec signalizačního vodiče bude vyveden propojen
se stávajícím potrubím.
Po zapískování potrubí bude položena výstražná fólie, která se ukládá v souladu s TPG 702 01 a musí být v souladu s ČSN EN 12 613.
Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno.

Kótováno v mm.

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval
Jiří RENFUS			
kraj: KVHR	Obec: Jetřichov		k.ú.: Jetřichov
Investor	**Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3**		

Akce:

STL PLYNOVOD A 2 KS PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

PRO OBJEKTY ČP. 124 A 126 V OBCI JETŘICHOV, K.Ú. JETŘICHOV

Výkres:

VZOROVÝ ŘEZ ZEMNÍ RÝHOU

Jiří RENFUS
autorizovaný technik v oboru TZS
ČKAIT č. 0601122
A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD
tel. 774 842549 mail: j.renfus@seznam.cz

formát	1 x A4
datum	V/2019
účel	DSŘ
č.zakázky	2019004
měřítko	výkres č.
BEZ	**D.2.2.6**